

附件 8:

2022 年电线电缆产品质量监督抽查不合格企业名单

序号	受检单位	标称生产企业名称	产品详细名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	不合格项目
1	泰来县城通五金建材商店	哈尔滨兴顺达线缆有限公司	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	ZR-BV1.5	2021 年 10 月	不合格	导体电阻
2	泰来县城通五金建材商店	哈尔滨兴顺达线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线	ZR-RVV2X1.5	2022 年 6 月	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率
3	富裕县鑫联友电料商店	哈尔滨兴业电线电缆有限公司	通用电线电缆米标	2x180m m ² /ZR-RVV	2021 年 11 月 2 日	不合格	绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度