

附件：

电缆桥架产品质量市级监督检查不合格产品信息及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期或批号	不合格项	备注
1	电缆桥架	贵州居高电力设备有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道工业园区扎佐中关村产业园	XQJ-C-01A 200×100×1.5	图形商标	2022-11-02	表面防护层厚度	
2	电缆桥架	贵州正德钢力科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇小坝村	100×50×0.9	/	2022-10-06	板材厚度	
3	电缆桥架	贵州正德钢力科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇小坝村	100×100×1.1	/	2022-10-06	板材厚度	
4	电缆桥架	贵州辉远鹏电缆桥架有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇干坝村境内贵阳市清镇澳拉赛勒投资有限公司厂房第1层	150×100×1.5	图形商标（HYP）	2022-11-07	表面防护层厚度	
5	电缆桥架	贵州国晟电气有限公司	贵阳市观山湖区金华镇贵州林东矿业集团有限责任公司郭家冲煤矿内C1栋1号	150×75×1.0	/	2022-11-18	高度	
6	电缆桥架	贵州国晟电气有限公司	贵阳市观山湖区金华镇贵州林东矿业集团有限责任公司郭家冲煤矿内C1栋1号	300×100×1.2	/	2022-11-18	宽度；高度；表面防护层厚度	
7	电缆桥架	贵州国晟电气有限公司	贵阳市观山湖区金华镇贵州林东矿业集团有限责任公司郭家冲煤矿内C1栋1号	200×100×1.2	/	2022-11-18	高度；表面防护层厚度	
8	电缆桥架	贵州国晟电气有限公司	贵阳市观山湖区金华镇贵州林东矿业集团有限责任公司郭家冲煤矿内C1栋1号	300×100×1.5	/	2022-11-18	高度、表面防护层厚度	
9	电缆桥架	贵州闽建控建材有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村十二村民组	100×50×1.2	/	2022-11-20	宽度；高度	